

仕 様 書

1 件名

九州歯科大学真鶴キャンパス電力供給（単価契約）

2 仕様

（1）需要場所

福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目6番1号

（2）業種・用途

大学・病院

（3）電力供給条件

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 標準電圧 6,000V

ウ 標準周波数 60Hz

（4）契約電力及び予定使用電力量等

本施設への電力供給は、複数の電気事業者の電源から一需要場所に対して、各々の電気が物理的に区分されることなく、1引き込みを通じて一体として供給される形態、いわゆる「横切り型部分供給」、又は「全量供給」で行う。

ア 予定契約電力 1,455kW（全体契約電力）

横切り型部分供給において、本契約の受注者は負荷追随供給部分の供給を行うが、ベース供給部分との供給分担は、0～1,455kWのうち、入札時に受注者が示す分割点とする。つまり、負荷追随供給部分455kW、ベース供給部分1,000kWを受注者が希望する場合、1,000kWが分割点となる。

なお、分割点0kWとは、本入札の受注者が全量供給を行うことを示す。

イ 予定使用電力量 5,026,927kWh

令和6年9月から令和7年8月までの使用実績から算定。（別紙1）

※参考 日別・時間別使用実績（別紙2）

ウ 力率 99%

(5) 供給期間

令和8年3月1日から令和9年2月28日まで

(6) 電力量の検針

自動検針装置による。

(7) 需給地点

九州歯科大学の構内1号柱に取り付けた九州歯科大学の気中開閉器の電源側接続点

(8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(10) 部分供給の運用について

部分供給を行うにあたり、発注者、ベース供給部分の供給者、受注者（負荷追随供給部分の供給者）及び九州電力株式会社ネットワークサービスセンターとの間において、本施設における電気の需給について、別紙「部分供給の運用に関する協定書」（標準例であり、協議による内容の変更があり得る。）を締結するものとする。

ただし、受注者が入札時に全量供給で応札した場合を除く。

(11) 入札金額

入札にあたっては、横切り型部分供給におけるベース供給部分と負荷追随供給部分の希望分割点を入札内訳書に示し、希望分割点で分割した時の負荷追随供給部分の契約希望単価に負荷追随供給部分の発注予定数量を乗じて得た額に、九州電力株式会社の料金メニューである業務用電力（業務用電力A又は業務用季時別電力A）の単価にベース供給部分の発注予定数量を乗じて得た額を足した総額を入札金額とすること。（消費税及び地方消費税相当額を除いた額）

なお、全量供給を希望する場合は、上記において、希望分割点を0とし、発注予定数量は、負荷追随供給部分＝全量、ベース供給部分＝0として処理すること。

また、力率調整については、基本料金に含めるものとする。

(12) その他

仕様書に定めのないその他の事項については、九州管内の一般電気事業者が定める特定規模需要標準供給条件によるほか発注者受注者協議により定める。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。